

2020年06月南部科學園區台南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
06月01日	29.2	6.8	5.7	26.5	-
06月02日	29.0	6.8	6.1	21.7	<2.0
06月03日	28.7	6.7	3.4	21.3	<2.0
06月04日	28.8	6.8	6.3	26.9	<2.0
06月05日	29.2	6.7	6.8	29.8	<2.0
06月06日	30.7	7.0	6.9	23.7	-
06月07日	30.2	6.7	6.3	24.1	-
06月08日	28.6	6.7	4.4	25.3	-
06月09日	28.4	6.8	3.7	21.5	<2.0
06月10日	28.7	6.8	4.2	23.9	<2.0
06月11日	28.8	6.8	5.7	24.7	5.3
06月12日	28.9	6.8	6.4	25.7	<2.0
06月13日	30.8	6.7	4.1	20.7	-
06月14日	29.8	6.6	<2.5	20.3	-
06月15日	28.9	6.7	5.4	23.5	-
06月16日	29.1	6.8	4.0	28.7	<2.0
06月17日	29.2	6.7	3.4	26.9	<2.0
06月18日	28.6	6.7	6.3	27.9	<2.0
06月19日	29.0	6.7	6.7	24.7	<2.0
06月20日	29.3	6.8	5.9	25.9	-
06月21日	30.5	6.8	5.7	29.1	-
06月22日	29.1	6.8	8.6	27.5	<2.0
06月23日	29.0	6.8	5.4	24.1	<2.0
06月24日	29.0	6.7	6.1	31.5	<2.0
06月25日	30.5	6.8	3.8	29.7	-
06月26日	29.8	6.7	4.8	23.3	-
06月27日	29.7	6.7	8.9	25.7	-
06月28日	30.1	6.6	7.3	26.5	-
06月29日	29.0	6.8	5.7	23.7	-
06月30日	29.1	6.9	8.5	33.5	<2.0
平均值	29.3	6.8	5.6	25.6	2.2