

2020 年 11 月南部科學園區台南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD <sub>5</sub> (mg/L)
11 月 01 日	30.1	6.6	<2.5	27.9	-
11 月 02 日	27.8	6.8	4.4	29.9	-
11 月 03 日	27.3	6.9	3.2	28.3	<2.0
11 月 04 日	27.0	6.8	<2.5	25.6	<2.0
11 月 05 日	27.2	6.8	3.0	21.2	<2.0
11 月 06 日	27.2	6.8	3.0	31.6	2.8
11 月 07 日	30.1	6.6	7.5	33.5	-
11 月 08 日	29.5	6.7	8.7	27.5	-
11 月 09 日	26.8	6.8	6.7	29.1	-
11 月 10 日	26.0	6.8	5.7	30.7	<2.0
11 月 11 日	26.8	6.7	3.0	23.6	<2.0
11 月 12 日	26.4	6.8	3.5	28.0	<2.0
11 月 13 日	26.8	6.8	6.6	30.4	<2.0
11 月 14 日	29.9	6.7	5.5	21.2	-
11 月 15 日	28.7	6.7	3.8	23.6	-
11 月 16 日	27.4	6.8	6.1	32.4	-
11 月 17 日	27.6	6.8	3.6	23.9	<2.0
11 月 18 日	27.5	6.8	4.3	28.8	<2.0
11 月 19 日	27.6	6.8	5.2	27.8	<2.0
11 月 20 日	27.6	6.8	7.8	33.0	<2.0
11 月 21 日	30.5	6.7	6.8	32.1	-
11 月 22 日	31.0	6.7	7.0	28.8	-
11 月 23 日	27.6	6.8	4.9	30.4	-
11 月 24 日	27.1	6.8	4.9	29.0	<2.0
11 月 25 日	27.5	6.8	3.9	30.2	<2.0
11 月 26 日	27.6	6.8	4.0	26.4	<2.0
11 月 27 日	27.1	6.7	4.3	24.8	<2.0
11 月 28 日	30.3	6.8	5.3	32.0	-
11 月 29 日	29.8	6.7	5.2	28.4	-
11 月 30 日	26.4	6.8	4.2	27.2	-
平均值	27.2	7.6	4.9	28.2	2.1