

2023 年 6 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
6 月 1 日	28.2	6.6	6.9	22.9	< 2.0
6 月 2 日	28.5	6.6	3.7	19.6	< 2.0
6 月 3 日	28.1	6.5	7.0	25.7	-
6 月 4 日	30.8	6.4	4.5	22.5	-
6 月 5 日	28.5	6.5	5.2	23.3	-
6 月 6 日	28.6	6.6	4.3	22.4	< 2.0
6 月 7 日	28.7	6.6	3.3	20.9	< 2.0
6 月 8 日	29.0	6.5	4.9	23.4	< 2.0
6 月 9 日	28.5	6.6	3.4	23.5	< 2.0
6 月 10 日	30.7	6.5	3.7	25.3	-
6 月 11 日	30.8	6.4	4.2	26.5	-
6 月 12 日	28.0	6.6	2.8	23.7	-
6 月 13 日	28.6	6.6	2.8	21.1	< 2.0
6 月 14 日	28.4	6.5	2.8	20.3	< 2.0
6 月 15 日	28.1	6.5	3.0	20.9	< 2.0
6 月 16 日	28.2	6.5	2.6	22.3	< 2.0
6 月 17 日	28.2	6.5	4.4	20.6	-
6 月 18 日	30.8	6.5	5.5	19.6	-
6 月 19 日	28.8	6.4	4.3	24.8	< 2.0
6 月 20 日	28.9	6.5	4.3	24.2	< 2.0
6 月 21 日	28.8	6.5	5.7	25.3	< 2.0
6 月 22 日	30.8	6.5	9.2	22.4	-
6 月 23 日	30.7	6.6	8.8	24.4	-
6 月 24 日	30.7	6.6	7.6	21.2	-
6 月 25 日	30.7	6.6	6.5	24.8	-
6 月 26 日	29.0	6.6	7.2	20.8	-
6 月 27 日	29.0	6.6	7.1	23.5	< 2.0
6 月 28 日	28.6	6.6	5.1	21.9	< 2.0
6 月 29 日	28.7	6.6	7.1	23.6	< 2.0
6 月 30 日	28.8	6.6	4.0	22.4	< 2.0
平均值	29.1	6.5	5.1	22.8	< 2.0