

2024 年 1 月南部科學園區臺南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
1 月 1 日	32.0	6.4	4.3	18.7	-
1 月 2 日	26.2	6.6	3.3	23.1	< 2.0
1 月 3 日	26.3	6.6	3.9	22.7	< 2.0
1 月 4 日	25.9	6.4	3.9	25.1	< 2.0
1 月 5 日	26.0	6.4	3.0	22.3	< 2.0
1 月 6 日	26.5	6.5	5.0	24.1	-
1 月 7 日	31.8	6.4	5.5	21.1	-
1 月 8 日	25.9	6.5	3.3	21.9	-
1 月 9 日	26.2	6.5	3.6	23.6	< 2.0
1 月 10 日	25.9	6.5	4.2	23.2	< 2.0
1 月 11 日	25.3	6.6	3.3	21.9	< 2.0
1 月 12 日	25.8	6.7	< 2.5	21.5	< 2.0
1 月 13 日	31.7	6.4	4.2	19.2	-
1 月 14 日	31.7	6.4	3.2	20.8	-
1 月 15 日	26.3	6.5	3.3	20.8	-
1 月 16 日	26.0	6.6	3.0	23.2	< 2.0
1 月 17 日	26.1	6.4	< 2.5	23.1	< 2.0
1 月 18 日	26.0	6.4	2.6	22.9	< 2.0
1 月 19 日	26.6	6.5	< 2.5	22.4	< 2.0
1 月 20 日	31.9	6.4	6.1	25.1	-
1 月 21 日	31.7	6.4	3.3	21.3	-
1 月 22 日	25.4	6.5	3.1	21.7	-
1 月 23 日	24.5	6.4	< 2.5	23.7	< 2.0
1 月 24 日	24.9	6.4	3.6	22.1	< 2.0
1 月 25 日	25.0	6.4	4.4	22.7	< 2.0
1 月 26 日	25.0	6.3	3.3	22.9	< 2.0
1 月 27 日	31.7	6.4	5.8	22.8	-
1 月 28 日	26.7	6.5	3.9	22.0	-
1 月 29 日	25.6	6.4	3.3	23.2	-
1 月 30 日	25.4	6.6	5.1	20.9	< 2.0
1 月 31 日	26.0	6.5	3.3	22.5	< 2.0
平均值	27.2	6.5	3.7	22.3	< 2.0